



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**  
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Пушкинского района**  
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Леонтьевская улица, д. 26, тел 466-49-80

**Предписание № 2-23-203/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

**- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 6 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-  
Петербурга «Речецветик» (ГБДОУ детский сад №6 комбинированного вида  
Пушкинского района Санкт-Петербурга «Речецветик»), юридический адрес:  
196607, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 17, лит. А;  
ИНН 7820020342.**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Пушкинского района УНДПР ГУ МЧС России по

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа

г. Санкт-Петербургу от 12 июля 2017 года № 2-23-203

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период 06 по 27 сентября 2017 года Мащенко Николаем Николаевичем инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пушкинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, проведена плановая проверка объекта защиты – здание детского сада Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга «Речецветик» (ГБДОУ детский сад №6 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга «Речецветик»), расположенное по адресу: 196607, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 17, лит. А

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Леонтьевой Натальей Юрьевной заведующей ГБДОУ детский сад №6 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга «Речецветик».

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пре-дп-ис-ания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)

1	В лестничных клетках допущено размещение оборудования (батареи центрального отопления, электрический щиток), выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м. от поверхности площадок лестниц	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 ст.52, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п. 4.4.4. СП 1.13130.2009	01.09.2018г.
2	Здание не оснащено СОУЭ 3-го типа при одновременном нахождении 285 человек внутри здания	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.84 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п. 1, таблица 2 раздел 7 СП 3.13130.2009	01.09.2018г.
3	Помещения кухонь в группах (на первом этаже помещения № 13, 25; на втором этаже помещения № 5, 10, 11, 16) не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации	п. 1 ч. 2 ст. 1 п. 2 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 п. А1 п. 9 Приложение А	01.09.2018г.
4	В помещении спортивного зала на пожарных извещателях отсутствует защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания	п. 1 ч. 2 ст. 1 п. 2 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 п. 13.3.13	01.09.2018г.
5	В коридоре на первом этаже на пути эвакуации допущено размещение оборудования (электрический щит), выступающий из плоскости стены на высоте менее 2 м	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 ст.52, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п. 4.3.3. СП 1.13130.2009	01.09.2018г.
6	Ширина эвакуационных выходов из здания менее нормативного значения (не менее 1,2 м), а именно: 0,98 м	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 ст.52, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п. 5.2.14. СП 1.13130.2009	20.11.2017г.
7	На путях эвакуации (в поэтажных коридорах и на лестничных клетках) применены для отделки стен (масляная краска и обои) и покрытий пола (линолеум) с не известными показателями пожарной опасности. (сертификаты пожарной безопасности не предоставлены).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 ст.52, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п. 4.3.2. СП 1.13130.2009	20.11.2017г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;


2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пушкинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Мащенко Николай Николаевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



(подпись)

«27» сентября 2017г.

Предписание для исполнения получил:

Леонтьева Наталья Юрьевна заведующая  
ГБДОУ детский сад №6 комбинированного  
вида Пушкинского района Санкт-Петербурга  
«Речецветик»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

(подпись)

«27» сентября 2017г.